

ENTRETIEN & VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS DISPOSITIONS GENERALES (Art GE 6 à 10) 1ER GROUPE R 123-43 // 44 du CCH + PE 4 § 1, 2 & 3						Avant mise ou remise en service	Contrat d'entretien obligatoire	2 eme Groupe 5 eme Cat Arrêté du 22/06/1990
Installations Techniques	Articles	Observations	Organismes Agrées (OA)	Techniciens Compétents (TC)				
Registre de Sécurité Formation du personnel	R 123-51 R 123-51 + MS 45							Pour les Hotels PE 27 § 5 & PO 7
Désenfumage	DF 9 DF 10	Entretien & Exploitation Vérifications Techniques	Verifiées dans les conditions de EL 18 / MS 68 & MS 69 + Norme NFS 61-933 Triennale si DF méca + SSI A ou B	Annuelle	OA			A l'ouverture locaux à sommeil par un OA, PE 4 § 1, Obligation d'un contrat annuel par un TC En cours d'exploitation tous les 2 ans par TC PO 1 § 3
Chauffage & traitement d'air	CH 39 CH 57 CH 58	Entretien des filtres Nettoyage, Ramonage, Visite des conduits Bruleurs, Foyers Etanchéité des appareils & canalisations		Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle		Livret d'entretien		En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation tous les 2 ans par TC PO 1 § 3
Gaz	GZ 29 GZ 30 GZ 12	Nettoyage, Ramonage, Visite des conduits Bruleurs, Foyers , Etanchéité Certificat de conformité annexé au registre,		Annuelle Annuelle	OA	Livret d'entretien		En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation tous les 2 ans par TC PO 1 § 3
Groupes Electrogènes	EL 18 § 3	Maintenance exploitation,		Quinze jours Mois Annuelle	OA			A l'ouverture locaux à sommeil par un OA, PE 4 § 1, En cours d'exploitation annuelle par TC PO 1 § 3
Installations Electrique	EL 19	Vérifications Techniques		Annuel	OA	Livret d'entretien		
Eclairage de Sécurité	EC 13 EC 14 § 2 EC 15	Maintenance et entretien Exploitation 1/M et 1/S Verifiées dans les conditions de EL 19	uniquement si conformité	Mois Semestre Annuelle				En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation annuelle par TC PO 1 § 3
Ascenseur	AS 9 AS 11	Pour la vérification annuelle s'appuyer du CCH R 123 - ??????	Quinquennale " rapport d'exploitation + rapport conformité d'installation"	Annuelle	OA	Registre Technique		En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation annuelle par TC PO 1 § 3
Appareils de cuisson Tous les appareils (Elec & Gaz)	GC 21 GC 21 GC 22	Nettoyage des Filtres Ramonage et Nettoyage des ventilateurs Verifiées installations, appareils et Locaux		Hebdo Annuelle Annuelle				En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation annuelle par TC PO 1 § 3
Portes Automatiques	CO 48	Contrat d'entretien obligatoire		Semestre	OA	Obligation d'un contrat annuel par un TC		En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation annuelle par TC PO 1 § 3
Extincteurs Tous les moyens de secours	MS 72 MS 73 § 2 MS 74	Entretien & Signalisation Vérifications Techniques Contrôles Tous les 10 ans		Annuelle				En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2 En cours d'exploitation annuelle par TC PO 1 § 3
RIA (2,5 bars au mini)	MS 17 MS 73 § 2	Pression Vérifications Techniques		Annuelle	TC			En cours d'exploitation par TC PE 4 § 2
SSI A ou B // EA de type 1 ou 2a	MS 68 MS 73 § 2	Entretien Vérifications Techniques	Triennale (1er Groupe)	Annuelle	OA	Obligation d'un contrat annuel par un TC		A l'ouverture locaux à sommeil par un OA, PE 4 § 1, Obligation d'un contrat annuel par un TC PO 1 § 3
Extinction automatique Type d'installation : eau, halogene, CO2	MS 29 MS 73 § 2	Contrôles Vérifications Techniques	Triennale (1er Groupe)	Annuelle				

