

**Sujet :**Tr: Re: PARC PHOTOVOLTAÏQUE PC024.023.22D0006 situé 700 route de Bergerac sur la commune de BANEUIL

**Date :**Tue, 9 May 2023 17:36:04 +0200

**De :**REUTENAUER Christian - DREAL Nouvelle-Aquitaine/UD 24  
<[christian.reutenauer@developpement-durable.gouv.fr](mailto:christian.reutenauer@developpement-durable.gouv.fr)>

**Organisation :**DREAL Nouvelle-Aquitaine/UD 24

**Pour :**MOMPION Alicia (Chargée de mission SCOT enjeux planification) - DDT 24/SADD/PUAVD /CDSVD <[alicia.mompion@dordogne.gouv.fr](mailto:alicia.mompion@dordogne.gouv.fr)>

Bonjour,

Par messagerie du 02/05/23, Mme Chloé LEGRAND, Responsable Commerciale Sud-Ouest chez EDF ENR a transmis à l'Ubd 24/47 :

un extrait de l'étude de dangers POLYREY

une modélisation des effets thermiques d'incendie dans le cadre d'un projet de centrale PV au sol.

Il ressort :

1) de l'EED POLYREY que : "Aucun scénario « Polyrey » n'est susceptible d'engendrer d'effet domino sur les installations du projets photovoltaïques."

2) de la modélisation que :

a) "L'incendie de la centrale photovoltaïque n'est pas susceptible d'engendrer d'effet domino sur le poste de transformation de la centrale, ni sur les autres installations du site industriel POLYREY (notamment les installations ICPE exploitées par POLYREY et relevant de la Directive Seveso).

b) L'incendie du local de transformation électrique HTA/BT n'est pas susceptible d'engendrer d'effet domino sur les installations du site industriel POLYREY (notamment les installations ICPE exploitées par POLYREY et relevant de la Directive Seveso).

La centrale photovoltaïque est située à une distance de 11 mètres du local de transformation électrique HTA/BT, donc légèrement plus éloignée que la distance des effets dominos."

En conséquence, l'avis de l'Ubd 24/47 n'est plus réservé mais **favorable** à la demande de permis de construire pour un projet de centrale photovoltaïque PC024.023.22D0006 situé 700 route de Bergerac sur la commune de BANEUIL.

Cordialement

**Christian REUTENAUER**

**Adjoint au chef de l'Unité bi-Départementale Dordogne - Lot-et-Garonne**

DREAL Nouvelle-Aquitaine

Cité Administrative Bugeaud Bâtiment A - 24016 PERIGUEUX Cedex

Tel : 05 53 02 65 82

<http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/>